Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

# ПАСПОРТ

## PR08.2819 Внутренний угол 25х25 мм (4 шт/комп) Промрукав

| | |
|---|---|
| ТУ | ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 |
| Бренд | Промрукав |
| Гарантия производителя, мес. | 24 |
| Покрытие поверхности | Необработанная |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Материал | Пластик |
| Цвет RAL | 9003 |
| Оттенок цвета от производителя | Белый |
| Рабочая температура, °С | -40...45 |
| Распространение горения | Да |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Страна происхождения | Россия |
| Цвет | Белый |

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|---|---|---|
| Проверка внешнего вида | Внешний вид должен соответствовать образцам. Допускается незначительная шероховатость, незначительный разнотон, а также незначительные следы от формирующего инструмента. | Соответствует |
| Внешний вид | Соответствовать образцу-эталону. Не допускаются механические повреждения (деформация, забоины) | Соответствует |
| Проверка комплектности изделия в пакете (шт.) | Не допускается: наличие разрывов пакетов, коробление, складки и отслоение швов полиэтиленовых пакетов. +1% -для количества в упаковке не более 50 шт. и ±1% для количества в упаковке более 50 шт. согласно ГОСТ 8.579 (п.4.5). | Соответствует |
| Проверка комплектности изделия в трансп. упаковке (шт.) | Не допускается: наличие механических повреждений (замятий, разрывов), отслоений скотча, отсутствие транспортировочной этикетки. Количество изделий должно соответствовать количеству на транспортировочной этикетке. | Соответствует |
| Маркировка на Этикетке | Не допускается загиб Этикеток, Стикеров со штрихкодов. Все реквизиты читаемы | Соответствует |
| Проверка внешнего вида | Лицевая поверхность должна быть ровной, гладкой, не должно быть трещин, посторонних включений, налипов. | Соответствует |
| Проверка геометрических параметров | Соответствовать чертежу | Соответствует |
| Проверка качества замка | Замок-защёлка должен обеспечивать прочное сцепление крышки и основания кабель-канала. | Соответствует |
| Проверка на сопряжение с другим изделием | Соединение прочное, отсутствие трещин | Соответствует |
| Проверка наличия и правильности содержания маркировки упаковочного ярлыка | Наименование и товарный знак предприятия, наименование изделия, количество, габаритные размеры, дату изготовления, цвет, № ОТК, Фамилия упаковщика. | Соответствует |
| Проверка правильности оформления этикетки | Товарный или отличительный знак предприятия, тип, дата изготовления, № ОТК, Фамилия упаковщика. | Соответствует |

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 27.33.14-001-52715257-2017




| Начальник Технического отдела | | Николаев И.А |
|---|---|---|
| должность | подпись | Ф.И.О. |