Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

ПАСПОРТ

PR08.5658 Х-образный ответвитель лестничный 600х200 (1,5 мм) Промрукав

ТУ	
Бренд	Промрукав
Гарантия производителя, мес.	12
Покрытие поверхности	Цинкование по Сендзимиру (Sz)
Климатическое исполнение	УХЛ2
Материал	Сталь
Цвет RAL	7046
Производитель	Россия
Рабочая температура, °С	-80...150
Распространение горения	Нет
Страна происхождения	Россия
Температура эксплуатации, °С	-80...150
Цвет	Светло-серый

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

Наименование показателя согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Проверка безопасной рабочей нагрузки (БРН)	Лотки и аксессуары должны выдерживать безопасную рабочую нагрузку (БРН) по ГОСТ Р 52868 (п.10.3.3. и п.10.7).	Соответствует
Проверка внешнего вида	Поверхность не должна иметь задиры, трещины, вмятины, острые кромки и заусенцы. Сварные соединения не должны иметь прожогов, непроваров, а также вмятин, глубина которых превышает 10 % от суммарной толщины свариваемых листов. На изделии, изготовленном из оцинкованного листа, в местах сварки допускаются темные пятна.	Соответствует
Проверка изделий на собираемость	При сборке не должно потребоваться какой-либо правки или рихтовки изделий.	Соответствует
Проверка коррозионной стойкости	Компоненты из металла с защитным металлическим покрытием или нержавеющей стали должны соответствовать классу стойкости по ГОСТ Р 52868 (п.6.5.2).	Соответствует
Проверка наличия и правильности содержания маркировки упаковочного ярлыка	Наименование и товарный знак предприятия, наименование изделия, количество, габаритные размеры, дату изготовления, цвет, № ОТК, Фамилия упаковщика.	Соответствует
Проверка размеров	Размеры должны соответствовать чертежу. Линейные размеры лотков и аксессуаров не должны превышать следующих значений: ±5 мм на длины, ±1,5 мм на ширину и высоту.	Соответствует

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей

Начальник Технического отдела — Николаев И.А

должность — подпись — Ф.И.О.