Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

ПАСПОРТ

80-0510-2С Коробка установочная углубленная 80-0510-2С стойкая к горению (ПВ-2) 68х62 (140шт/кор) Промрукав

ТУ	ТУ 27.33.13-001-52715257-2017
Бренд	Промрукав
Гарантия производителя, мес.	24
Покрытие поверхности	Необработанная
Климатическое исполнение	УХЛ4
Материал	Пластик
Цвет RAL	2004
Оттенок цвета от производителя	Оранжевый
Производитель	ООО "Нептун"
Рабочая температура, °С	-25...40
Распространение горения	Нет
Срок службы, лет	25
Срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя
Степень защиты (IP)	IP20
Страна происхождения	Россия
Температура эксплуатации, °С	-25...40
Условия транспортирования	Группа 4 (ГОСТ 15150-69)
Условия хранения	Группа 2 (ГОСТ 15150-69)
Цвет	Оранжевый

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

Наименование показателя согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Климатические испытания	п.1.1.5, 5.3.2 (метод испытания по ГОСТ 16962.1-89)	Соответствует
Проверка внешнего вида	Не допускается облой, недоливы, разнотон, деформация (коробление).	Соответствует
Проверка защиты от электрического тока	п.1.1.7, п.5.3.1 (метод испытания по ГОСТ IEC 60670-1 (раздел 10)	Соответствует
Проверка маркировки на изделии	Маркировка выполняется литьевым способом на дне внутренней поверхности коробки. Маркировка должна содержать: товарный или фирменный знак предприятия-изготовителя, степень защиты.	Соответствует
Проверка маркировки на ярлыке	Ярлык должен содержать: артикул изделия, размеры, количество штук в упаковке, дата изготовления, Фамилия упаковщика, № ОТК.	Соответствует
Проверка на механическую прочность	п.1.1.8, 5.3.5 (метод испытания по ГОСТ IEC 60670-1. раздел 15)	Соответствует
Проверка на нагревостойкость	п.1.1.9, 5.3.6 (метод испытания по ГОСТ IEC 60670-1 раздел 16)	Соответствует
Проверка степени защиты	п.1.1.6, 5.3.3 (метод испытания по ГОСТ 14254-2015)	Соответствует
Проверка упаковки	Упаковка изделий осуществляется в ящики из гофрированного картона	Соответствует

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

Начальник Технического отдела		Николаев И.А
должность	подпись	Ф.И.О.