Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

# ПАСПОРТ

## 80-0510 Коробка установочная углубленная 80-0510 безгалогенная (HF) 68х62 (160шт/кор) Промрукав

| | |
|---|---|
| ТУ | ТУ 27.33.13-001-52715257-2017 |
| Бренд | Промрукав |
| Гарантия производителя, мес. | 24 |
| Покрытие поверхности | Необработанная |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Материал | Пластик |
| Цвет RAL | 3000 |
| Оттенок цвета от производителя | Красный |
| Производитель | ООО "Нептун" |
| Рабочая температура, °С | -25...40 |
| Распространение горения | Да |
| Срок службы, лет | 25 |
| Срок хранения | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Страна происхождения | Россия |
| Температура эксплуатации, °С | -25...40 |
| Условия транспортирования | Группа 4 (ГОСТ 15150-69) |
| Условия хранения | Группа 2 (ГОСТ 15150-69) |
| Цвет | Красный |

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|---|---|---|
| Климатические испытания | п.1.1.5, 5.3.2 (метод испытания по ГОСТ 16962.1-89) | Соответствует |
| Проверка внешнего вида | Не допускается облой, недоливы, разнотон, деформация (коробление). | Соответствует |
| Проверка защиты от электрического тока | п.1.1.7, п.5.3.1 (метод испытания по ГОСТ IEC 60670-1 (раздел 10) | Соответствует |
| Проверка маркировки на изделии | Маркировка выполняется литьевым способом на дне внутренней поверхности коробки. Маркировка должна содержать: товарный или фирменный знак предприятия-изготовителя, степень защиты. | Соответствует |
| Проверка маркировки на ярлыке | Ярлык должен содержать: артикул изделия, размеры, количество штук в упаковке, дата изготовления, Фамилия упаковщика, № ОТК. | Соответствует |
| Проверка на механическую прочность | п.1.1.8, 5.3.5 (метод испытания по ГОСТ IEC 60670-1. раздел 15) | Соответствует |
| Проверка на нагревостойкость | п.1.1.9, 5.3.6 (метод испытания по ГОСТ IEC 60670-1 раздел 16) | Соответствует |
| Проверка степени защиты | п.1.1.6, 5.3.3 (метод испытания по ГОСТ 14254-2015) | Соответствует |
| Проверка упаковки | Упаковка изделий осуществляется в ящики из гофрированного картона | Соответствует |

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 27.33.13-001-52715257-2017

| Начальник Технического отдела | | Николаев И.А |
|---|---|---|
| должность | подпись | Ф.И.О. |