Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

# ПАСПОРТ

## PR08.13154 Распределительная коробка с откидной крышкой 5-вводная IP68 ПА66 40А 450В d3,5-12 мм 131х95х37 Промрукав

| | |
|---|---|
| ТУ | |
| Бренд | Промрукав |
| Гарантия производителя, мес. | 24 |
| Покрытие поверхности | Необработанная |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Материал | Пластик |
| Цвет RAL | 9005 |
| Рабочая температура, °С | -40...105 |
| Распростанение горения | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Страна происхождения | Россия |
| Температура эксплуатации, °С | -40...105 |
| Цвет | Черный |

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|---|---|---|
| Проверка внешнего вида | Не допускается облой, недоливы, разнотон, деформация (коробление). | Соответствует |
| Проверка маркировки на ярлыке | Ярлык должен содержать: артикул изделия, размеры, количество штук в упаковке, дата изготовления, Фамилия упаковщика, № ОТК. | Соответствует |
| Проверка на огнестойкость | п. 18 (метод испытания по ГОСТ IEC 60670-1-2016 раскаленной проволокой +850°С) | Соответствует |
| Проверка на соответствие категории горения (ПВ-0) | п. 1.1.11 (метод испытания по ГОСТ 28157-2018) | Соответствует |
| Проверка степени защиты | п.1.1.6, 5.3.3 (метод испытания по ГОСТ 14254-2015) | Соответствует |
| Проверка цвета | Окраска должна быть сплошной и равномерной | Соответствует |

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей

| Начальник Технического отдела | | Николаев И.А |
|---|---|---|
| должность | подпись | Ф.И.О. |