Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

# ПАСПОРТ

## PR03.0210 Кабель-канал чёрный 2-й замок 16х16 мм (84м/уп) Промрукав

| | |
|---|---|
| ТУ | ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 |
| Бренд | Промрукав |
| Гарантия производителя, мес. | 24 |
| Покрытие поверхности | Необработанная |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Материал | Пластик |
| Цвет RAL | 9005 |
| Оттенок цвета от производителя | Чёрный |
| Производитель | ООО "Нептун" |
| Рабочая температура, °С | -40...45 |
| Распространение горения | Нет |
| Срок службы, лет | 25 |
| Срок хранения | 12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Страна происхождения | Россия |
| Температура эксплуатации, °С | -40...45 |
| Цвет | Черный |

*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|---|---|---|
| Проверка внешнего вида | Лицевая поверхность должна быть ровной, гладкой, не должно быть трещин, посторонних включений, налипов. | Соответствует |
| Проверка качества замка | Замок-защёлка должен обеспечивать прочное сцепление крышки и основания кабель-канала. | Соответствует |
| Проверка наличия и правильности содержания маркировки упаковочного ярлыка | Наименование и товарный знак предприятия, наименование изделия, количество, габаритные размеры, дату изготовления, цвет, № ОТК, Фамилия упаковщика. | Соответствует |
| Проверка цвета | Окраска должна быть сплошной и равномерной | Соответствует |

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 27.33.14-001-52715257-2017

| Начальник Технического отдела | | Николаев И.А |
|---|---|---|
| должность | подпись | Ф.И.О. |